

Certifikat

SC0400-10

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

CM 700 Grovavjämning, Avjämningsmassa

Innehavare

Combimix AB, Verkstadsvägen 6, 746 40 Bålsta
Organisationsnummer: 556614-8929
Tel: 0171-46 65 90, Fax: 0171-46 65 99
E-post: info@combimix.se , Hemsida: www.combimix.se

Produkt

CM 700 Grovavjämning, Cementbaserad, pumpbar självutjämnande avjämningsmassa.

Avsedd användning

Avjämning av golv inomhus

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Luft, Allmänt	6:21
Luft, Mikroorganismer	6:24
Fukt, Allmänt	6:51

Produkten har bedömts mot kraven enligt Certifieringsregel 002 "Avjämningsmassor" och uppfyller enligt dessa regler Klass P2:

Tryckhållfasthet	Böjdraghållfasthet	Rullande hjul	Vidhäftning
C20	F5	RWFC 550	B1,0

Tillhörande handlingar

Produktblad CM 700 Grovavjämning, daterat 2013-12-09

Kontroll

Egenkontrollen och den övervakande kontrollen skall utföras enligt SPs certifieringsregler 000 och 002. Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: 210-11-0039, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Combimix AB, Bålsta och Ljungskile



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryck på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

**tillverkningsställe kan anges med B alt. L*

Combimix AB
Bålsta(B)* alt. Ljungskile(L)*
P
SP Certifiering
CM 700
SC0400-10
P2
Datum/batch
SP

Bedömningsunderlag

Testrapport daterad 2010-12-15, Rapport PX05708-A3, PX05708, PX05708-1, 4F017917-1, 4P00636 samt 5F016459 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-01-24, med giltighetstid t.o.m. 2016-01-23.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-02-25.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Håkan Thiman