

# Certifikat

## SC0398-10

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

### CM 780 Snabb Fiberavjämning, Avjämningsmassa

#### Innehavare

Combimix AB, Verkstadsvägen 6, 746 40 Bålsta  
Organisationsnummer: 556614-8929  
Tel: 0171-46 65 90, Fax: 0171-46 65 99  
E-post: [info@combimix.se](mailto:info@combimix.se) , Hemsida: [www.combimix.se](http://www.combimix.se)

#### Produkt

CM 780 Snabb Fiberavjämning, Cementbaserad, pumpbar självtjämnande avjämningsmassa.

#### Avsedd användning

Avjämning av golv inomhus

#### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Luft, Allmänt	6:21
Luft, Mikroorganismer	6:24
Fukt, Allmänt	6:51

Produkten har bedömts mot kraven enligt Certifieringsregel 002 "Avjämningsmassor" och uppfyller enligt dessa regler Klass P2:

Tryckhållfasthet	Böjdraghållfasthet	Rullande hjul	Vidhäftning
C25	F5	RWFC 550	B1,5

#### Tillhörande handlingar

Produktblad CM 780 Snabb fiberavjämning, daterat 2015-03-18

#### Kontroll

Egenkontrollen och den övervakande kontrollen skall utföras enligt SPs certifieringsregler 000 och 002. Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-11-0039, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

#### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Combimix AB, Bålsta och Ljungskile



## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryck på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning  
Certifikatets nummer  
Egenskaper  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

*\*tillverkningsställe kan anges med B alt. L*

**Combimix AB**  
**Bålsta(B)\* alt. Ljungskile(L)\***  
**P**  
**SP Certifiering**  
**CM 780**  
**SC0398-10**  
**P2**  
**Datum/batch**  
**SP**

## Bedömningsunderlag

Testrapport daterad 2010-12-15, Rapport PX05708-A3, PX05708, PX05708-1, 4F017917-1, 4P00636 samt 5F016459 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

## Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-01-24, med giltighetstid t.o.m. 2016-01-23.

## Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-02-25.

## SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Håkan Thiman